

Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuchtung	Beidseitig begehbar	Zeitmessung	Bemerkungen		
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil							
Aarau	Sportanlagen Telli Stadt Aarau	1974 1992	2003	HB-SB	F				25	11	1.4 - 1.8		Ja	Ja			Autom.(2)	Alle Bahnen sind zu lang.		
				HB-NSB				16.3	10	0.4 - 1.2										
		HB-SprB		D			11	8	3.5											
	Schachen	1955	2012	FB-SB	B		A		50.025	21	2.00		Ja	Ja	Nein	Ja	Autom (2)			
Adliswil	Hallenbad Adliswil Stadt Adliswil	1975	1976 Insp.	HB-SB	D				25	12.50	2.00		50	Ja	Ja			Manuell		
				HB-NSB					16.67	8										
				HB-SprB		D			10	8										
Allschwil	Hallenbad Neu-Allschwil Gemeinde Allschwil	1974 1998	2000	HB-SB	B		u.L.		25	16.67	1.80 - 3.00	400	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)			
				HB-NSB					16.67	8	0.60 - 0.80			Ja	Ja	Ja				
Altstätten (SG)	Gesa Hallen- und Freibad Gemeinde Altstätten	1996 Umbau	1997	FB-SB	B		A	(B)	50	21	1.90 - 2.10	200	möglich	Nein	Nein	Ja	Autom.(1)			
				HB-LSB																
Arbon	Schwimmbad Arbon Gemeinde Arbon	1961/62 2005	1978 2007	FB-SB	A			B	50	21.0	1.85	250		Ja	Ja			Autom.(2)		
				FB-NSB					33	10										
		FB-SprB		B			15	18												
		FB-PB FB-KPB																		
Baar	Freibad Lättich Einwohner-Gde Baar	1972	1980 Insp. 2023	FB-SB	C	C	"A"	C	50	16	1.80	300	300	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Bahn 3 1mm zu lang		
				FB-NSB					26	19										
Baar	Hallenbad Baar Einwohner-Gemeinde Baar	1996	1972 1996	HB-SB	B	D	u.L.	(B)	25	16	1.80 - 2.00	165	150	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)			
				HB-PB					25	7	1.10 - 1.50									
				HB-NSB					12.5	16.5	0.40 - 0.90									
				HB-SprB					10.85	8.95	2.10 - 3.60									
Balzers	Hallenbad Balzers Gemeinde Balzers	1973 1998	2000	HB-SB	D				25	11	1.85	100		Ja	Ja			Autom.(2)		
				HB-LSB					10	6.20	0.70 - 0.80			Ja	Ja					
Basel	Sporthalle St.Jakob Kt. Basel-Stadt	1974	1980	HB-SB	D				25	13.50	1.85	50	50	Ja	Ja	Ja	Manuell			
Basel	Freibad St. Jakob Kt. Basel-Stadt	1968 1998/99	2000	FB-SB	A		A	P	50	21	1.80 - 4.30	1'000	5'000	Ja	Ja	Nein	Autom.(2)	1m / 3m / 5m / 7.5m / 10m		
				FR-SprBu		A							3.40 - 4.56							
				FB-NSB					50	8.50										Wassertiefe der Sprunganlage bei 3m-Brett 18 cm zu gering.
Belp	Giessenbad Belp Gemeinde Belp	1980/81	1984 Insp.	FB-SB	F	F	A	F	50	21	1.80 - 2.15		möglich	Ja		Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					25	12										
Bellinzona	Piscina Comunale Città di Bellinzona	1970	1982 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	2.00	200	500	Oui		Oui	Autom.(1)	Sicherheitsabstände bei den Sprunganlagen nicht kontrolliert, da keine Unterlagen vorhanden.		
Bellinzona	Nuovo Centro Sportive 2 Città di Bellinzona	1998	1999	HB-SB	B		u.L.		25	16.67	1.85	200	150	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)			
				HB-NSB					16.67	9.10	0.80 - 1.35									
Bern	H'bad Hirschengraben Stadt Bern	1939 1970	1978 Insp.	HB-SB	F			F	25	11	1.35 - 3.75	400		Ja	Ja	Ja	Manuell	Becken für Synchronschwimmen 1 m zu schmal.		
				HB-NSB					6	12.50										
Bern	H'bad Weyermannshaus Stadt Bern	1972	2007	HB-SB	C				25	13.50	1.21 - 4.00			Ja	Ja		Autom.(2)			
Biel	Hallenbad Biel Stadt Biel	1966 2002	1979 2002	HB-SB	C	nach Absprache			25	15	1.13 - 3.63	100	Ja	Ja	Ja	Nein	Autom.(1)	Bahnbreite: 2.33 m		
				HB-NSB					13.2	8.8	0.98 - 1.14			Ja	Ja				1m-Brett / 3m-Plattform	
Binningen	Hallenbad Binningen	1972	1980	HB-SB	D				25	11	1.40 - 1.75	88	20	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)			
Bottmingen	Gartenbad Bottmingen Gemeinden Binningen, Bottmingen & Oberwil	1955	1982	FB-SB	F		"A"		50	18	1.27 - 3.44	500	500	Ja	Ja			Manuell		
Bottmingen	Hallenbad Bottmingen	1974	1980	HB-SB	E				25	11	1.40 - 3.40	150		Ja	Ja		Manuell	Bahnen teilweise zu kurz.		



Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer fest mobil	Heizung 25° C	Beleuch- tung	Beidseitig begehbar	Zeit- messung	Bemerkungen		
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite									
																	zu lang. Zeiten werden aber durch Swiss Aquatics Swimming anerkannt		
Couvét (NE)	Centre sportif du Val de Travers Syndicat intercommunal	2001	2001	HB-SB					25	11	1.80 - 2.00	100		Oui	Oui		Autom. (1)		
				HB-LSB					12.10	6.65	0.80 - 1.00			Oui	Oui				
				HB-KB					12.10	6.65	0.30 - 1.50			Oui	Oui				
Crans Montana	Centre Scolaire	1973	1979	HB-SB	E				25	8.60			50	Oui	Oui		Manuell		
Davos	Hallenbad Davos Gemeinde Davos	1965	1979	HB-SB	E				25	12.50	1.20 - 3.75		100	Ja	Ja		0	Bahnlänge 0.6 m unter Wasser teilweise 1 cm zu kurz.	
Delémont	Centre sportif Delémont Piscine couverte	1982	1983	HB-SB	D	D			25	11	1.25 - 1.80	150		Oui	Oui		Manuell		
				HB-NSB					12.50	4									
Derendingen	Freibad Eichholz Gemeinden Derendingen, Gerlafingen, Ober-Gerlafingen, Biberist, Halten und Kriegstetten	1986	1987 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80 - 2.00	200	ca. 800	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)		
				FB-NSB					18	37									
				FB-NSB					11.40	11.60									
				FB-NSB					25	16.60									
Dübendorf	Schwimmbad Oberdorf Stadt Dübendorf	1972 1993- 95	1982 1996 Wenk	FB-SB	(A)		A	X	50	21	1.75 - 1.95	300	beliebig	Ja	Nein	Ja	Autom.(1)	Die Bahn 3 ist mit Zeitmessplatten 0.6 m unter der Wasseroberfläche für Schweizerrekorde 4 mm zu kurz.	
				FB-SpB				X	21	15.3	4.2 - 4.5			Ja	Nein				
				FB-NSB					47.5	12-24	0.55 - 1.4								
Emmen	Hallenbad Mooshuesli Gemeinde Emmen	1976	1987	HB-SB	D			D	25	12.50	1.40 - 1.80	40		Ja	Ja	Ja	Manuell	Die Bahnen sind mit Zeitmessplatten 0.6 m unter der Wasseroberfläche zu kurz.	
				HB-NSB					16.60	8									
				HB-NSB					10.50	7									
Eschen	Schulzentrum Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein	1980	1987 Insp.	HB-SB	C			C	25	13.50	1.40 - 2.00	100	100-200	Ja	Ja		Manuell	Abstand 1m-Brett zu 3m-Plattform ist nur 1.90 m; müsste 2.50 m sein.	
				HB-NSB					10.3	9.90									
				HB-SprB.		C			11	7									
Etoy	GEMS World Academy – Sport Centre	2015 2017	2019	HB-SB	C				25	13	1.40 - 2.00	30	30	Ja	Ja	Ja	Autom. (1)		
				HB-KB					10	6	0.80								
Fiesch	Sport- und Freizeitzentrum Feriendorf Fiesch		2000	HB-SB	E			P + K	25	12.50	1.15 - 3.20	60	100	Ja	Ja	Ja	Manuell	Bahn 1 ist 5cm unter der Wasseroberfläche 4mm zu kurz.	
Filzbach	Sportzentrum Kerenzerberg	1972 2002	2002	HB-SB	D	1m		P	25	11	2.0 - 3.5		möglich	ja	ja	ja	autom. (1)	Bahnbreite: 2.75m	
Frauenfeld	Hallen- + Freibad Bleichenwiesen Stadt Frauenfeld	1973 2004	1978 Insp.	FB-SB	A			A	50	21	1.80	700		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)		
				FB-NSB					50	20									
				FB-SprB		A			16	16									
				HB-SB	C			C	25	19.4	1.80	50		Ja	Ja	Ja	Autom.(1)		
Fribourg	Bains de la Motta Commune de Fribourg	1922/24	2013	FB-SB	D			A	50	20	1.35 - 2.94	600		Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Keine Randstreifen	
				HB-NSB					22	20									
Fribourg	Piscine du Collège St-Michel			HB-SB	D				25	12.50	1.35 - 3.00	50		Oui	Oui	Oui	Manuell		
Frick	Freizeitzentrum Vitamare Gemeinde Frick	1973 1995	2009	HB-SB	D				25	10	1.40 - 1.80	25	30	Ja	Ja	Ja	Manuell		
Frutigen	Sport- und Erholungs- zentrum Frutigen AG.	1974 1997	2000	HB-SB	E			u.L.	25	10	1.30 - 1.70	50		Ja	Ja	Ja	Manuell		
				HB-NSB					3	25	0.80 - 1.00								
Genève	Les Vernets Ville de Genève	1966	1975 Insp.	HB-SB	A	A	A	A	50	22	1.85 - 4.25	550	200-500	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Autom. Zeitmessanlage Longines.	
				HB-NSB					25	10	0.9 - 1.7								
Genève	Centre Sportif de Varembé Ville de Genève	1991	1992	HB-SB	C			u.L.	C	33.30	16.60	2.00	50	40-200	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Bahnbreite: 2.33 m.
				HB-NSB					25	11.60								Autom.(2)	
				HB-SprB.		C			12	9.30									



Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuchtung	Beidseitig begehbar	Zeitmessung	Bemerkungen	
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil						
Lausanne	Piscine Mon Repos Ville de Lausanne	1972 2000	1978 2000	HB-SB	B		u.L.		25	16	1.90	100	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Sicherheitsabstände vom Lot zur gegenüberliegenden Beckenwand sind zu kurz (1m: 0.65m / 3m: 1.90m)	
				HB-SprB		C			12	10.50	3.90			Oui	Oui				
				HB-LSB					20	10	0.80								
Lausanne	Freibad Montchoisi Ville de Lausanne		1990	FB-SB	C		A	C	50	20	2.00	1000	possible	Oui		Oui	Autom.(1)		
				FB-NSB					20	10.50									
Lausanne	Centre sportif de Malley	2022	2022 2023	HB-SB	A				50	25	2.10								
				HB-SB	A				25	25	2.11 - 2.46								
Liestal	Hallenbad Liestal Sport- und Volksbad Gitterli AG.	1974	1990	HB-SB	D				25	13.50	1.20 - 1.90	150	200	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	Sprunganlage nicht homologiert.	
				HB-SprB		C			10.50	9.50	4.40								
				HB-NSB					16.67	8.80									
Locarno	Lido di Locarno	1968/71	2011	FB-SB	A		A	A	50	21	2.10 - 2.25		1000	Oui		Oui	Autom.(2)	Vormals Piscine Comunale Città Locarno	
				FB-NSB					20	18									
				HB-SB	E				25	11	1.10 - 3.10	100	200	Oui	Oui		Manuell		
Lugano	Lido di Lugano Commune di Lugano	1960	1999	FB-SB			"A"		50	18	1.60 - 1.80	800	800	24°C	JA	JA	Autom.(1)	Bahnbreite 2.25m / Keine Randstreifen. Bahnlänge 0.6 m unterhalb der Wasseroberfläche teilweise weniger als 50.01 m.	
				FB-NSB					25	20	0.60 - 1.00			24°C					
Lugano	Piscina coperto Commune di Lugano		1983 Insp.	HB-SB	C		ü.L.		25	16	1.80	150		Oui	Oui	Oui	Autom.(1)		
				HB-SNB					12.50	6									
Lugano	Hallenbad Liceo Lugano Cantone del Ticino	1976	1987	HB-SB	D				25	11	1.80 - 2.00		possible	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)		
Lugano	Hallenbad Centro Professionale Trevano Cantone del Ticino	1979	1987	HB-SB	D				25	11	1.80 - 2.00	200		Oui	Oui	Oui	Autom.(1)		
				HB-NSB					12.50	7.75									
Luzern	Hallenbad Luzern Stadt Luzern	1968/69	1979 Insp.	HB-SB	D	C	u.L.	D	25	15	1.40 - 1.55	200	200	Ja	Ja	Ja	Manuell		
				HB-NSB					7.75	12.50									
Marly	Piscine de Marly	2022	2022	HB-SB	B				25	16	1.4 - 1.8	80		Oui	Oui		Autom. (2)		
				HB-NSB					12.5	8	0.0 - 1.35	20		Oui	Oui				
				HB-SprB					12.5	9.1	2.4 - 3.8	20		Oui	Oui				
Martigny	Bassin du Manoir Comune de Martigny		2010 Insp.	HB-KB	C				25	16	1.60 - 2.04	30		Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Les espaces sont étroits	
				FB-SB	F				50								0		
Magglingen	Hallenbad EHSM Eidgenossenschaft	1970	1976 Insp.	HB-SB	F	D		F	25	10	1.20 - 3.90	100		Ja	Ja		Autom.(1)	Autom. Zeitmessanlage Omega.	
Meilen	Hallenbad Meilen Gemeinde Meilen	1976/78	1978 Insp.	HB-SB	C	C		C	25	13.50	1.80	100	100	Ja	Ja		Autom.(2)		
				HB-NSB					8	16.67									
Mendrisio	Piscine Comunale Comune Mendrisio	1974/75	1981 Insp.	FB-SB	C		A		50	21	1.40 - 1.80	600	1'000	Oui		Oui	Autom.(1)		
				FB-NSB					25	15									
Meyrin	Le Livron Commune de Meyrin	1973	1987 Insp.	HB-SB	D				25	13.50	2.00			Oui	Oui		Manuell		
				HB-NSB					7.50	7.50									
Meyrin	Centre Sportif Commune de Meyrin	1976	1981 Insp.	FB-SB	B		A		50	21	1.80		beliebig	Oui		Oui	Autom.(2)		
				FB-NSB					25	30									
Mont/VD	Collège du Mottier Commune du Mont	1978/79	2000	HB-SB	D				25	11	1.74 - 1.88			Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
Monthey	Piscine de Monthey Ass. de la Piscine de	1968 (1989)	1996 2023	FB-SB	A		A	A	50.029 - 50.041	21	2.04 - 2.05	120	200	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Alle Bahnen sind im mm-Bereich zu lang.	
				FB-NSB					25	15	0.7 - 1.4			Oui	Non				



Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuch-tung	Beidseitig begehbar	Zeit-messung	Bemerkungen		
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil							
				FB-NSB					20	18										
Renens	Piscine de Renens Soc. Coopérative	1969	2014	FB-SB	A		A	X	50	21	2.00	300	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Sprungbecken nicht homologiert.		
				FB-SprB					17	19	4.50									
				FB-NSB					40	24	0.80 - 1.20									
				FB-NSB					20	10	0.60 - 1.00									
Romont	Piscine Epicentre	2020	2021	HB-SB	C		LNB und LNA (Winte r)		25	13.50	2.00							Besitzer: Association du cycle d'orientation de la Glâne		
Romanshorn	Freibad Romanshorn Gemeinde Romanshorn	1966 1985	1988 Insp.	FB-SB	A		A	A	50	21	2.05 - 2.37	250	500	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)			
				FB-NSB					25	15										
				FB-NSB					25	12.50										
Savosa	Hallenbad Atlantide Privat	2004	2004	HB-SB	D				25	16.60	1.40 - 1.50	50	50	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Bahnbreite 2.0 m / Randstreifen 0.3 m.		
				HB-NSB					16	8	max. 1.20									
Schaan	Freibad Mühleholz Gden Vaduz + Schaan	2004	1998 2007	FB-SW	F				50	19	2.00 - 2.10	Je nach Zusatz- installation		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	7 Bahnen à 2.5 m / Randstreifen 0.75 m.		
Schaffhausen	Freibad Stadt Schaffhausen	1965 1996	2000	FB-SB	B		A		50	20	1.80	300	Ja	Ja	Nein	Nein	Autom.(1)	Bahnbreite 2.25 m / Randstreifen 1.0 m.  Für Wasserspringen nicht homologiert.		
				FB-SprBu				P+K	15	8.5										
				FB-NSB					35	17										
Schaffhausen	Hallenbad Stadt Schaffhausen	1971	1979	HB-SB	D	D	u.L.		25	15	1.80	350	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	Bahnbreite 2.3 m, Stirnwände mit Wasser- spiegel bündig.		
				HB-NSB					6	13.66										
Sierre	Piscine couverte Commune de Sierre	1978	1992	HB-SB	C				25	13.50	1.80	50	50	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)			
				HB-LSB					13.50	8.40										
Sion	Freibad Blancherie Municipale de Sion	1923 1990	1991	FB-SB	C	C	A		50	20	2.00 - 2.40	200	400	Oui	Oui		Autom.(1)	Bahnen 5, 6 und 8 sind mit Zeitmessplatten 80 cm unter Wasser 1 - 2 cm zu kurz.		
				FB-NSB					34	21.50										
Sion	Hallenbad Sion Commune de Sion	1982	1984 Insp. +	HB-SB	B	B	B	B	50	21	1.80 - 3.50	200	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Abstand Sprungbrett zu Plattform 5 cm zu gering. Mobile Startbrücke.		
				HB-NSB	B		B	B	25	21	1.80 - 3.50	200	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)			
Solothurn	Freibad Solothurn Einwohnergemeinde Solothurn	1958 2020	2022	FB-SB	C				50	20	1.98-2.47	1500		Ja	Ja		Autom.(1)			
				FB-NSB					50	20										
									50	20										
Solothurn	Hallenbad Lehrerseminar Kt. Solothurn		1980	HB-SB	D	D			25	12.50	1.30 - 1.90	50	50	Ja	Ja		Autom.(1)			
				HB-NSB					6	7.80										
Spiez	Freibad Spiez Gemeinde Spiez	1979	1993	FB-SB	C		A		50	21	1.40 - 1.80	-	300	Ja	Nein	Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					25	11										
Suhr (AG)	Schwimmbad Suhr-Buchs Gemeinden Suhr + Buchs	1989	1990	FB-SB	C		u.L.	C	50	16	1.80	200	200	Ja		Ja	Autom.(2)			
				FB-NSB					25	7.40										
				FB-SprB.		C			11	12										
Sursee	Sportarena Campus Sursee	2019	2019	HB-SB	A		A		50	25	2.0	750	1500	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	10 Bahnen, Mobile Trennbrücke		
				HB-SB					25	12.5	2.0-5.0									
				HB-NSB					6.1	6.6	1-1.2									
St. Gallen	Hallenbad Blumenwies Stadt St. Gallen	1973 1995	2000	HB-SB	D			P	25	13.50	1.30 - 1.90	100	100	Ja	Ja	Ja	Manuell	5m-Plattform		
				HB LSB					16,67	8	0.90 - 1.30	30	30	Ja	Ja					
				HB-SprBu		C		K	12	11.50	3.62 - 4.02	100	50	Ja	Ja					
	Freibad Lerchenfeld	1961/05	2008	FB-SB	D		Nach Absprache	Nach Absprache	50	18	1.50 - 2.60		500	Ja	Nein	Nein	Manuell	Sprunganlage nicht homologiert		
St-Maurice	Hallenbad St-Maurice	1983	1987	HB-SB	C				25	13.50	1.80 - 2.50	150	200	Oui	Oui		Autom.(1)			

Commune	Nom de l'installation Propriétaire	Année constr.	Année Homol.	Genre de bassin	Classification				Bassin		Profondeur de ... à ...	Spectateurs		Temp. 25° C	Eclairage	Accès 2 côtés	Chrono- métrage	Remarques	
					NAT	PL	WP	SY	Long.	Largeur		fixe	mobile						
	Commune de St-Maurice			HB-NSB					13.50	7.60									
St. Moritz	Hallenbad Ovaverva	2014	2014	HB-SB	B				25	16	1.40 - 2.00	40	Mögl.	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)		
Tenero	Freibad CST Tenero Bund (BASPO)	1984/85	1987 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80 - 2.00			Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
				FB-NSB					16.60	10									
				FB-NSB					15	12									
Tesserete	Centro balneare Tesserete	2006	2006	FB-SB	C	--	--	--	50	21	1.4 - 1.6	--	ad hoc	Ja	No	Teilweise	autom.(2)		
	Consorzio dei Comuni della Capriasca e della Val Colla																		
Teufen	Freibad Teufen Einwohnergemeinde Teufen	1933 1997 1999	2001	FB-SB	C	1m		P + K	50	15.60	1.28 - 3.46		mögl.	Ja	Nein	Ja	Autom.(1)	Randstreifen beidseitig 0.3m breit. Wassertiefe beim Lot 7 cm zu wenig.	
				FB-NSB					25	10.50	0.40 - 1.10			Ja	Nein				
				FB-Rutsch.					5.70	6.35	1.05			Ja	Nein				
				FB-KPB					rund (5m)	0.28 - 0.40			Ja	Nein					
Thalwil	Hallenbad Thalwil Gemeinde Thalwil	1979	1979	HB-SB	D				25	13.50	1.40 - 1.80	300		Ja	Ja		Autom.(1)		
				HB-NSB					8	7.50									
Thayngen	Freibad In Büten Gemeinde Thayngen	1978	1987	FB-SB	F		u.L.	F	50	16.60	1.70 - 1.80		200	Ja		Ja	Manuell		
				FB-NSB					30	16.60									
				FB-NSB					12	12									
Triesen	Hallenbad Triesen Gemeinde Triesen	1978	1989	HB-SB	E				25	10	1.10 - 1.80	100	100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)		
				HB-NSB					10	5									
Uetendorf	Freibad Uetendorf Genossenschaft Uetendorf	1973	1983	FB-SB	D	D			50	13.50	1.60 - 1.90		möglich	Ja		Ja	Autom.(1)		
Uster	Hallenbad Buchholz	Umbau 1988	1989 Insp.	HB-SB	B		u.L.		25	16	1.90	70	500	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)	Mobile Trennbrücke	
	HB-NSB							25	10										
	Stadt Uster	Neubau 2016	2016 Insp.	HB-SB	A		A		25	25	2.00		700	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)		
	HB-SB								50	25									
Vaduz	Siehe Schaan																		
Verbier	Hallenbad Verbier Aménagements Sportifs et Touristiques	1984	1987 Insp.	HB-SB	B				25	10.70	1.40 - 1.80	100		Oui	Oui		Autom.(1)		
Vernier	Piscine du Lignon Commune de Vernier	1997	1997	HB-SB	C		u.L.	(B)	25	16	2.0	150 - 200	100	Oui	Oui	Oui	Autom.(1)	Deux fonds mobiles.	
Vevey	Piscine de Vevey Commune de Vevey	1962 1980	1990 2000	FB-SB	C		A		50	20	2.00	150	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)	Tableau d'affichage 8 ligne fixe.	
				FB-NSB					20	10									
				HB-SB	D				25	11			100	Oui	Oui		Autom.(2)		
Villars	Piscine couverte Commune de Villars	1974	1975 Insp.	HB-SB	D				25	13	1.20 - 1.80		200	Oui	Oui		0		
				HB-NSB					8	7									
Ville de Bulle	Piscine communale extérieure	1918	2021	FB-SB					50	16	1.83-1.89								
				FB-NSB															
				KPB															
Wädenswil	Hallenbad Wädenswil Stadt Wädenswil	1973	1979 Insp.	HB-SB	C	C		C	25	13.50	1.50 - 3.25	50	100	Ja	Ja		Autom.(2)		
				HB-NSB					8	16.67									
Wallisellen	Hallenbad Wägelwis Gemeinde Wallisellen	1977/78	1978 Insp.	HB-SB	B		u.L.		50	16.67	1.40 - 2.10	400		Ja	Ja	Ja	Autom.(2)		
				HB-SprB		C			8	11.70									
Wettingen	Gartenbad Gemeinde Wettingen	1973	1982 Insp.	FB-SB	A	A	A	A	50	25	1.80	500	1000		Ja	Ja	Autom.(2)	Sicherheitsabstände der Sprunganlage zu gering: 3B/5P = 10 cm; 3P/5P = 10 cm.	
				FB-SB					33	33									
Wettingen	Hallenbad	1973	2021	HB-SB	B	B	u.L.	B	25	16	2.00	200		Ja	Ja		Autom.(2)	Sicherheitsabstand der Sprungbretter um	



Standort-Gemeinde	Name der Anlage Eigentümer	Bau-jahr	Hom.-jahr	Art des Beckens	Kategorie				Becken		Beckentiefe von ... bis ...	Zuschauer		Heizung 25° C	Beleuch- tung	Beidseitig begehrbar	Zeit- messung	Bemerkungen	
					SW	WS	WB	SY	Länge	Breite		fest	mobil						
	Gemeinde Wettingen		Insp.															50 cm zu gering.	
Widnau	Freibad Widnau	1969	1980	FB-SB	F		A		50	21	2.00			Ja		Ja	0	Alle Bahnen bis zu 3 cm zu kurz.	
	Gemeinde Widnau			FB-NSB					50	8									
Will	Sportpark Bergholz Stadt Wil	2014	2015	HB-SB	B				25										
Winterthur	Hallenbad Geiselweid Stadt Winterthur	1972/74	1977	HB-SB	B	C	u.L.	B	50	16.67	1.30 - 4.24	300	200	Ja	Ja		Autom.(1)		
			Insp.	HB-NSB						16.67	12.50								
Winterthur	Freibad Geiselweid Stadt Winterthur	2007/08	2009	FB-SB	A		A		50	25	2.00 - 2.15	0	Ja	Ja	Nein	Ja	Autom.(1)		
Worb	Freibad Worb Genossenschaft Schwimmbad Worb	1983	1987	FB-SB	A	A	A	A	50	21	1.80	500	1000	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)		
			Insp.	FB-NSB						44	16								
				FB-NSB						12	11								
Yverdon	Piscine d'Yverdon Soc. Coopérative	1991	1992	FB-SB	B		A	B	50	21	2.00	300	300	Oui	Oui	Oui	Autom.(2)		
				FB-NSB					25	20									
				FB-SprB.		B			12	11									
Yverdon	Piscine couvert régionale Soc. Coopérative	2007	2008	HB-SB	B				25	16	1.80 - 1.95			Oui	Oui	Oui	Autom.(1)		
				HB-LSB					13.75	8	0.65 - 1.00								
Zermatt	Hotel Christiana Familie Franzen	1971/72	1973	HB-SB	D				25	11	1.25 - 2.25	100		Ja	Ja		Manuell		
Zürich	Freibad Letzigraben Stadt Zürich	1949	1979	FB-SB		3-, 5-, 10-m	A		50	18	1.50 - 5.00	300	400	Ja	Ja	Ja	---	Nach Umbau nur noch für Wasserspringen und Wasserball geeignet.	
			2007	FB-NSB					50	6									
Zürich	Hallenbad Altstetten Stadt Zürich	1973	1979	HB-SB	C	C		C	25	13.50	1.80 - 2.00		100	Ja	Ja	Ja	Autom.(1)		
			Insp.	HB-NSB						8	16.67								
Zürich	Hallenbad Oerlikon Stadt Zürich	1978	1979	HB-SB	A		A	A	50	21	1.80 - 2.00	600	400	Ja	Ja	Ja	Autom.(2)	Autom. Zeitmessanlage Longines.	
				Insp.	HB-NSB					25	10								
					HB-SprB		A			15	19.60								

